

番号	質問内容	回答内容
1	別紙1：物件一覧兼物件個別明細においてその他条件に「災害ベンダー」仕様の記載がありますが、バッテリー搭載が必要でしょうか？	「災害ベンダー」仕様につきましては、災害時等における電力供給の停止に備えるものであるため、バッテリーの搭載が必要となります。